



222412052040

报告编号 (NO.): CTIC-B0202410-021号

正本

检测报告



委托单位: 安顺绿色动力再生能源有限公司

项目名称: 安顺绿色动力再生能源有限公司

报告日期: 2024 年 11 月 4 日

贵州楚天环境检测咨询有限公司



声 明

本检验检测报告未经本公司编制、审核、批准人签字、盖章检验报告无效，不具有对社会证明作用。部分复印、

专用章、骑缝章、CMA 章无效，不具有对社会证明作用。部分复印、

部分提供本报告不具法律效力；

2. 未经授权，不得复制本检验检测报告，若完全复制本检验检测报告，

需重新加盖公司的检验检测专用章、骑缝章、CMA 章；

3. 本检验检测报告自行涂改、增减无效；

4. 本检验检测机构对委托人送检的样品进行检验的，检验检测报告对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责；

5. 检验检测报告上加盖了检验检测专用章、骑缝章、CMA 章，

6. 样品的保存期限按国家标准规定时间保存；

7. 未经授权，本检验检测报告不得作商业广告或宣传使用，违者必究；

8. 委托方如对本检验检测报告有异议，请于报告发出 15 日内向本检验检测机构提出，逾期不予受理；

9. 本报告分为正本和副本，正本由送检单位（委托方）存留，副本由检测机构存留。

贵州楚天环境检测咨询有限公司

电话：（0851）84875799

传真：（0851）85500873

地址：贵州省贵阳市贵安新区国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园创基街

500 号 9 号楼

贵州林环环境检测咨询有限公司

检测报告

委托单位	安顺绿色动力再生能源有限公司				
地址	贵州省安顺市西秀区轿子山镇大进村				
送样人	高化平	联系电话	13721500810		
收样日期	2024.10.28				2024.11.01
样品类别	☐ 废水 ☐ 地表水 ☐ 地下水 ☐ 饮用水 ☐ 空气 ☐ 废气 ☒ 土壤 ☐ 固废 ☐ 室内空气 ☐ 公共场所				

样品信息

样品编号	样品名称	样品来源	样品数量	检测项目	样品状态
CT-SW-241030-002	10月28日 1#炉渣	客户送样	0.29 kg*1	热灼减率	聚乙烯袋装, 包装完好
CT-SW-241030-003	10月28日 2#炉渣		0.32 kg*1		聚乙烯袋装, 包装完好
CT-SW-241030-004	10月28日 3#炉渣		0.22 kg*1		聚乙烯袋装, 包装完好

检测依据

序号	项目	检测方法与方法来源	仪器设备名称及型号	方法检出限
1	热灼减率	固体废物 热灼减率的测定 重量法 HJ 1024-2019	TD20002A 电子天平	0.2 %

检测结果

检测结果		样品名称及编号			标准 限值	达标 情况
检测项目		CT-SW-241030-002 (10月28日 1#炉渣)	CT-SW-241030-003 (10月28日 2#炉渣)	CT-SW-241030-004 (10月28日 3#炉渣)		
热灼减率 (%)		3.0	3.6	4.3	≤5	达标
执行标准	《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485-2014)					

编制: 廖佳丽 审核: 李 强 日期: 2024.11.04

日期: 2024 年 11 月 4 日

*****报告结束*****